



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach
A-1010 Wien, Schuberting 14
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort



ÖVGW-Zertifikat

über die Verleihung des Rechtes
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Wasser

Registrierungsnummer

W 1.369

Geltungsdauer

bis Ende Februar 2021

Inhaber

IVT GmbH & Co KG

Gewerbering Nord 5
91189 Rohr
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

IVT Austria GmbH & Co KG
Deutschstraße 15
1232 Wien

Hersteller

IVT GmbH & Co KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

18016664-2 vom 21. November 2018

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

• QS-W 302 Ausgabe November 2017

Produkt

Rohrleitungssystem

PRINETO

bestehend aus Rohren aus silan-vernetztem Polyethylen (PE-Xb) in der Farbe schwarz mit der Bezeichnung „PRINETO Sanitärrohr“ sowie in der Farbe silber mit der Bezeichnung „PRINETO Nanoflexrohr“ und zugehörigen Schiebehülsenverbindern aus Messing und Kunststoff (PP-SU) für die Warm- und Kaltwasserinstallation:

Rohre

in DN/OD 16x2,2; 20x2,8; 25x3,5; 32x4,4
mit einem maximalen Betriebsdruck p_D 10 bar
für die Anwendungsklasse 1

(Warmwasserversorgung bis 60 °C) und
Anwendungsklasse 2
(Warmwasserversorgung bis 70 °C)

Schiebehülsenverbinder aus Messing
in DN/OD 16, 20, 25, 32

mit einem maximalen Betriebsdruck p_D 10 bar
für die Anwendungsklasse 1

(Warmwasserversorgung bis 60 °C) und
Anwendungsklasse 2
(Warmwasserversorgung bis 70 °C)

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

lv

Wien, am 10. Dezember 2018


Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle